

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Ясногорскому району Тульской области

301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 42 / 1 / 1-5 .

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МОУ "Ревякинская средняя школа"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице директора Истратовой Юлии Викторовны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району по Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 42 от " 25 " октября 20 18 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. с " 13 " ноября 20 18 г. до
12 ч 00 мин. " 15 " ноября 2018 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР по Ясногорскому району капитаном внутренней службы

Глазкиным Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР по Ясногорскому району капитаном внутренней службы Барановым

Владиславом Владимировичем

территорий, зданий и сооружений МОУ "Ревякинская средняя школа"

по адресу: Тульская область, Ясногорский район, д. Федяшево, ул. Учительская, д. 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заместителем **директора Ашаковой Татьяной Дмитриевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработать планы эвакуации в соответствии с нормативными документами.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 ; ППР в РФ № 390 П. 7.	04.02.2019 г.	

2	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в помещении кухни.	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	
3	Не закреплена розетка в кабинете начальных классов.	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	04.02.2019 г.	
4	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в подсобном помещении возле спортзала	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	
5	Оборудовать светильник защитным колпаком (рассеивателем) в помещении оператора котельной	ППР в РФ № 390 П. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	04.02.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Глазкин А.И.

« 15 » ноября 2018 г.

Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Баранов В.В.

«15 » ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Истратова Ю.В.

«15 » ноября 2018 г.

Директор Истратова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)

